



L C I E

Accréditation
N°5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



LCIE N° T 07127 / 560878

Délivrée à:
Delivered to: **OVA G. BARGELLINI S.p.A.**
Via Govoni, 17 - 40066 PIEVE DI CENTO (BO) - ITALIE

Site de fabrication :
Factory : **OVA G. BARGELLINI S.p.A.** **(2061BA)**
Via Govoni, 17 - 40066 PIEVE DI CENTO (BO) - ITALIE

Produit:
Product: **BAES D'EVACUATION A INCANDESCENCE**
BAES OF EVACUATION WITH INCANDESCENCE

Marque commerciale (s'il y a lieu):
Trade mark (if any): **SCHNEIDER ELECTRIC**

Modèle, type, référence:
Model, type, reference: **S-EVAC - Réf. OVA58900**

Caractéristiques nominales et principales:
Rating and principal characteristics: **Classe II - IP42 - IK07 - Tension assignée (V~)(Hz) : 230 / 50**
Flux lumineux : 45 lm

Informations complémentaires:
Additional informations: **Accumulateurs : Ni-Cd 4 x 1,2 V / 1,7 Ah - OVA 4-SC-HT**
Lampes de secours : 2 x BA9S 4,8 V / 0,5 A
Veille : 2 LED
Extension de la licence T 04041 / 60023027 : changement de la carte imprimée

Le produit est conforme à:
The product is in conformity with: **NF EN 60598-1:2005 +A1:2007**
NF EN 60598-2-22:2003
NF C 71-800:2000

Documents pris en compte:
Relevant documents: **Rapports d'essais LCIE 60023027-516616/A et B - 60059524-560877C/ D**

Annule et remplace (s'il y a lieu):
Cancels and replaces (if necessary): **/**

Cette licence autorise l'usage de la marque NF pour le produit dans les conditions du règlement de la marque NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

This licence permits the use of the Mark NF for the product in compliance with the Regulation of the NF Mark, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2007-10-04

Par mandatement de AFAQ AFNOR Certification et pour le LCIE
By mandate from AFAQ AFNOR Certification and for LCIE

Date limite de validité :
Limit expired date :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur laquelle elle est fondée.
The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

Michel BRENON
Directeur de la Certification
Certification Manager

